

Análises Físico-Químicas: JULHO / 2016

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	18,3
Alumínio	0,200 mg/L	0,012
Ferro	0,3 mg/L	0,03
Gás Carbônico	-	9,3
Sulfato	250 mg/L	3,6
Oxigênio Dissolvido	-	9,475
OCMA*	-	1,81
Cloreto	250 mg/L	9,38
Cobre	2 mg/L	0,02
Manganês	0,100 mg/L	0,026
Dureza Total	500 mg/L	NR
Sílica	-	1,583
Fosfato	-	1,91
Nitrato	10 mg/L	2,2
Zinco	5 mg/L	0,04
Surfactantes	0,5 mg/L	0,02

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.

NR: análise Não Realizada